

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DE ARMARIO PARA ALOJAMIENTO DEL CONJUNTO DE MEDIDA

FABRICANTE: SISTEMAS P.M.B.-ULLASTRES, S.A.	DIRECCIÓN: Conde de Vilches, 22 MADRID 28028
Persona de contacto fabricante: Dolores Chao	TLFNO: 91 5596807 Mail: dchao@ullastres.com
DISTRIBUIDOR: SISTEMAS P.M.B.-ULLASTRES, S.A.	DIRECCIÓN: Conde de Vilches, 22 MADRID 28028
Persona de contacto fabricante: Dolores Chao	TLFNO: 91 5596807 Mail: dchao@ullastres.com

IDENTIFICACION DEL MODELO

Modelo A1 c/soporte	DIÁMETRO ACOMETIDA (mm) 20
-------------------------------	--------------------------------------

1. MATERIALES

ELEMENTOS	Denominación material	Norma UNE-EN correspondiente	Visado Canal de Isabel II Gestión
CUERPO Y PUERTA	SMC RAL 9002 >UP-(GF+KD)70<	CÓDIGO DEL MATERIAL SEGÚN UNE ISO 11469:2000 CONTENIDO DEL MATERIAL SEGÚN EN ISO 1043-1:2012 y 1043-2 Y UNE EN ISO 11469:2017	
EJES Y ESCUADRAS	ACERO INOXIDABLE Simbólica X5CrNi18.10 Numérica 1.4301	UNE-EN 10088-1:2015	
CERRADURA	SOPORTE ZAMAK (Aleación de Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre) PESTILLO ACERO INOXIDABLE Simbólica X5CrNi18.10 Numérica 1.4301	UNE-EN 12165:2011 UNE-EN 10088-1:2015 UNE-EN 1982:2009	
LLAVE	LATÓN CROMADO CuZn39Pb3 Numérica CW614N	UNE-EN 12165:2011	
TORNILLERÍA	ACERO INOXIDABLE A2-70	UNE-EN 3506-1:2010	
PROTECCION CONTRA EL FRIO	PANEL PIR ALU 35/45	UNE-EN 13403:2003	

2. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

DIÁMETRO ACOMETIDA (mm)	DIMENSIONES INTERIORES (Mm)		PTOS. DE ACCIONAMIENTO	PTOS. DE ANCLAJE	Visado Canal de Isabel II Gestión
	CANAL	MODELO			
20	400 x 270 x 130	420x 280,5 x 150,5	1	1	

3. PRUEBAS DE MODELO

Ensayos	Norma producto. Correspondencia Norma UNE-EN	Visado Canal de Isabel II Gestión
RESISTENCIA MECANICA	UNE-EN 61439-5:2015	
VERIF. DE LA RESISTENCIA AL CALOR ANORMAL Y AL FUEGO	UNE-EN 61439-5:2015	
VERIF. DE LA RESISTENCIA A LA CORROSION Y AL ENVEJECIMIENTO	UNE-EN 61439-5:2015	
GRADO DE PROTECCION IP-439	UNE 20324:1993	
GRADO DE PROTECCION FRENTE A IMPACTOS MECAN. EXT.	UNE-EN 50102:1996	
ENSAYO DEL MARCADO	UNE-EN 62208:2012	
VERIF. DE LA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	UNE-EN 62208:2012	

4. OTRAS CARACTERISTICAS

Certificados de Calidad y de Productos	Certificado UNE-EN ISO 9001:2008 nº ES-0918/1997
Periodo de Garantía contra defectos de fabricación	24 meses

Madrid, 6 de febrero de 2017

Fecha:



María Jesús Ortega Redondo
 Responsable de Calidad
 ULLASTRES, S.A.
 C.I.F.: A-28051597
 C/ Conde de Vilches, 22 - 28028 Madrid

Comprobado Canal de Isabel II Gestión